



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 22»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 29 от «12» марта 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 19.03.2019 г. с «09» час. «00» мин. до «10» час. «00» мин., проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 22», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ростовский район, г.Ростов, ул. Достоевского 17а. Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дней, 2 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующей Замятиной Зинаидой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Над вторыми эвакуационными выходами из групповых ячеек 2-го этажа здания, непосредственно наружу здания отсутствуют световые оповещатели "ВЫХОД".	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 6, СП 3.13130.2009 п.5.3	03.02.2020	
2	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения на 1 этаже здания (складское-помещение № 27 по техническому паспорту № 466 от 07.04.2006 г., осуществляется хранение горючих материалов) от административных помещения №28 выполнено не 2-го типа (окно) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.	03.02.2020	
3	Отсутствует возможность подъезда пожарного автомобиля к зданию детского сада Ф1.1 с юго-западной стороны.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 6, СП 4.13130.2013 п.8.1	03.02.2020	
4	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение бытового назначения на 1 этаже здания (прачечная - помещение № 40 по	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	03.02.2020	

	техническому паспорту № 466 от 07.04.2006 г., осуществляется хранение горючих материалов) от помещений детского сада выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.		
5 ✓	Отсутствует обозначение места нахождения пожарного гидранта.	Правила противопожарного режима в РФ 55	03.02.2020	
6 ✓	В учреждении отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ п.9	03.02.2020	
7	Высота нижней ступени наружных пожарных лестниц эвакуационных выходов со второго этажа здания составляет более 22 см.	СНиП 21-01-97* 6.30*	03.02.2020	
8 ✓	Отсутствует эвакуационный выход с лестничной клетки первого этажа здания непосредственно наружу.	СНиП 21-01-97* п.6.9*	03.02.2020	
9	Не рассредоточены между собой эвакуационные	СНиП 21-01-97* п. 6.12*, п.6.15*	03.02.2020	

	выходы из групповой ячейки 1-го этажа здания (помещения №№ 3,4,5 по плану БТИ)с количеством детей более 10 чел.,			
10	Из групповой ячейки (помещения №№ 7,8,9 по плану БТИ) с количеством детей более 10 чел., имеется один эвакуационный выход.	СНиП 21-01-97* 6.12*	03.02.2020	
11	Не рассредоточены между собой эвакуационные выходы из групповой ячейки 1-го этажа здания (помещения №№ 16,17,19 по плану БТИ)с количеством детей более 10 чел.	СНиП 21-01-97* п. 6.12*, п.6.15*	03.02.2020	
12	На плане эвакуации людей в случае пожара, не обозначены основные эвакуационные выходы из групповых ячеек здания.	СНиП 21-01-97* п.6.9*, п.6.12	03.02.2020	
13	Не произведен расчет количества и типа первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ п.465	03.02.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:




Государственный инспектор Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов
Ярославской области по пожарному надзору - старший
инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и
Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим
Александрович

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Замятаина Зинаида Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2019 г.


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №