

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22»**

Юрид./факт. адрес: 152155 Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 17а,
www.detsad22.rostov@yarregion.ru
ИНН 7609014147 КПП 760901001 ОГРН 1027601067724
Телефон/факс 8(48536) 6-23-85

Отделение надзорной деятельности
инспектору Горелову С.Н.

Принятые меры
по устранению выявленных нарушений,
(Представление от 13.12.2024 г.)

№ п/п	Выявленные нарушения	Исполнитель	Принятые меры
1	Руководитель МДОУ «Детский сад №22» и ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение по мерам пожарной безопасности (п.3 Правил)	заведующая Замятина З.А.	Устранено
2	В МДОУ «Детский сад №22» не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности согласно XVIII раздела Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	завхоз Королева О.Г.	Устранено
3	Не внесена запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (п.54 Правил)	завхоз Королева О.Г.	Устранено
4	Эвакуационный выход из актового зала заблокирован шторой (п.27 Правил)	завхоз Королева О.Г.	Устранено
5	Дверь эвакуационного выхода № 3 на первом этаже заперта на ключ (п. 26 Правил)	завхоз Королева О.Г.	Устранено
6	В помещении электрощитовой эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией	завхоз Королева О.Г.	

	светильника (пп.»в», п.35 Правил)		Устранено
7	На эвакуационной двери из группы «Колобок» имеется неисправное приспособление для самозакрытия (допускается фиксирование в открытом положении дверей) (п. 14 Правил)	завхоз Королева О.Г.	Устранено

Заведующая МДОУ

17.12.2024 г.



З.А. Замятина